

BO.MA.LUX
IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI)

C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA: 00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208

e.mail bomalux@libero.it

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
IMPIANTO ELETTRICO SAGRA PAESANA 2022

COMMITTENTE: PARROCCHIA DI SANTA CROCE

LUOGO: LAPIO DI ARCUGNANO (VI)

OGGETTO: IMPIANTO ELETTRICO SAGRA PAESANA

DATA: 26 MAGGIO 2022

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO

ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7

Il sottoscritto Matteo Bonato, che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione, ed è attualmente il responsabile tecnico dell'impresa installatrice BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI, operante nel settore ELETTRICO, con sede in VIA CENGE N.58 n. , comune di ARCUGNANO (VI), tel. 3356590208, part. IVA 00925410243

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di vicenza n. vi-2000-23642
- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di vicenza n. vi-83401

in esito a sopralluogo ed accertamenti dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO SAGRA PAESANA inteso come:

- intero impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria

installato nei locali siti nel comune di ARCUGNANO (VI), VIA SANTA CROCE - LAPIO, di proprietà di PARROCCHIA DI SANTA CROCE, VIA SANTA CROCE - LAPIO, ARCUGNANO, VI, in edificio adibito ad uso:

- industriale civile commercio altri usi;

a seguito della richiesta di: PARROCCHIA DI SANTA CROCE, VIA SANTA CROCE - LAPIO, ARCUGNANO

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell'impianto secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

Allegati:

- dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice relativa agli interventi effettuati per adeguare l'impianto
- relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto


DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione in data successiva a quella di emissione della presente dichiarazione.

Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice

**BO.MA.LUX impianti elettrici
di BONATO MATTEO**

sede: Via Monticello n. 17 - 36057 Arcugnano (VI)
residenza: Via Cenge n. 58 - 36057 Arcugnano (VI)
C.F.: BNMTT 70161840S - P.IVA: 09925410243
Tel. e fax 0444/550700-cell. 335/6590208
e-mail: bomalux@libero.it



(timbro e firma)

data 26/05/2022

RELAZIONE TECNICA

Risultati dei controlli effettuati sull'impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza

Dati del responsabile tecnico dell'impresa installatrice

Nome e cognome responsabile tecnico

Matteo Bonato

Dati dell'impresa installatrice

BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI
VIA CENGE N.58 , ARCUGNANO (VI)

Dati dell'impianto

Committente

PARROCCHIA DI SANTA CROCE, VIA SANTA CROCE - LAPIO, ARCUGNANO

Proprietario dell'impianto

PARROCCHIA DI SANTA CROCE

Indirizzo dell'impianto

VIA SANTA CROCE - LAPIO, ARCUGNANO (VI)

Descrizione dell'impianto

IMPIANTO ELETTRICO SAGRA PAESANA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ULTIMI LAVORI DI AGGIORNAMENTO IMPIANTO CON DISEGNO E
PROGETTO RILASCIATA NEL 2020 DALLA DITTA BO.MA.LUX DI BONAT MATTEO

Normativa di riferimento

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 7, comma 6, e dell'art. 6 comma 3, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Esito dei controlli sull'impianto

A seguito del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti (DM 37/08, art. 7, comma 6) è emersa l'idoneità dell'impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza. Nel seguito si riporta, in forma sintetica, l'esito dei controlli eseguiti.

Montante

Il montante ha una sezione adeguata.

Interruttori, cavi e motori

Gli interruttori automatici hanno un potere di cortocircuito adeguato.
I cavi hanno una sezione adeguata e sono protetti dal sovraccarico.
Le linee di segnale sono separate da quelle di energia.
E' rispettato il codice dei colori.
I motori sono protetti dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Apparecchiature

Le connessioni sono realizzate e ubicate a regola d'arte.
Le apparecchiature sono collocate ad altezza adeguata.
Gli interruttori di comando unipolari sono installati correttamente.
I quadri sono conformi alla norma CEI 23-51.

Impianti all'esterno

I componenti elettrici installati all'esterno hanno un grado di protezione adeguato.
I cavi intrecciati sono idonei per tipo e posa.
I cavi posati all'esterno sono idonei per tipo e posa.

Impianto di terra

Tutte le masse e le prese sono protette da interruttori differenziali.
Il dispersore è adeguato.
Il collegamento equipotenziale principale è idoneo.

Locale da bagno o doccia

Nelle zone 1 e 2 non sono installati interruttori e/o cassette di derivazione.
In zona 1 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.
In zona 2 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.
E' stato realizzato un corretto collegamento equipotenziale supplementare.

Protezione contro i fulmini

L'impianto elettrico non necessita di protezione contro il fulmine in relazione alla perdita di vite umane (rischio R1).
Non è stato invece valutato il rischio di perdite economiche (rischio R4), e non sono stati prescritti i provvedimenti eventualmente necessari, avendo il committente espressamente accettato tale rischio.
Se il committente non accetta tale rischio deve affidare un apposito incarico professionale.

Esame a vista, misure e prove

Dall'esame a vista non risultano difformità dalla regola dell'arte.
La resistenza di isolamento dei circuiti è adeguata.
Gli interruttori differenziali funzionano correttamente.
Il valore della resistenza di terra è adeguato.
Le prove di continuità non hanno evidenziato lacune nella messa a terra delle masse.


Nota

La presente dichiarazione di rispondenza è limitata all'impianto elettrico, vero e proprio, con esclusione quindi degli apparecchi utilizzatori che alimenta, compresi gli apparecchi di illuminazione (ordinaria e di sicurezza). Valutare il livello di illuminamento dei luoghi di lavoro e l'eventuale necessità dell'illuminazione di sicurezza esulano dai limiti dell'incarico ricevuto.

Data 26/05/2022

Timbro e firma

BO.MA.LUX impianti elettrici
di BONATO MATTEO
sede: Via Monticello n. 17 - 36057 Arcugnano (VI)
residenza: Via Cenge n. 58 - 36057 Arcugnano (VI)
C.F. BNT MTT 70P161840S - P.IVA: 00925410243
Tel. e fax 0444/550700-cell. 335/6590208
e-mail: bomalux@libero.it



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VICENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA

BO.MA.LUX DI BONATO MATTEO



SCTEHL

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede	ARCUGNANO (VI) VIA CENG 58 CAP 36057
Domicilio digitale/PEC	bonatomatteo@pec.it
Telefono	0444 326921
Numero REA	VI - 276760
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	BNTMTT75P16L840S
Partita IVA	00925410243
Forma giuridica	impresa individuale
Data iscrizione	10/05/2000
Data ultimo protocollo	02/09/2015
Titolare di impresa individuale	BONATO MATTEO

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	07/02/2000
Attività esercitata	installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali.
Codice ATECO	43.21.01
Codice NACE	43.21
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Addetti al 30/09/2021	1
Titolari di cariche	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Altri atti	-
------------	---

⁽¹⁾ Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni costitutive	2
3 Titolari di cariche o qualifiche	2
4 Attività, albi ruoli e licenze	3
5 Aggiornamento impresa	4

1 Sede

Indirizzo Sede	ARCUGNANO (VI) VIA CENGE 58 CAP 36057 Telefono: 0444 326921 Telefax: 0444 550700
Domicilio digitale/PEC	bonatomatteo@pec.it
Partita IVA	00925410243
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	VI - 276760

2 Informazioni costitutive

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: BNTMTT75P16L840S Data di annotazione: 10/05/2000 Sezioni: Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale)
------------------	--

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero di annotazione: BNTMTT75P16L840S del Registro delle Imprese di VICENZA Precedente numero di iscrizione: VI-2000-23642 Data di annotazione: 10/05/2000
-----------------------------	--

sezioni	Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 10/05/2000 con il numero albo artigiani: VI-83401
---------	---

3 Titolari di cariche o qualifiche

Titolare Firmatario	BONATO MATTEO
---------------------	---------------

Titolare Firmatario

BONATO MATTEO

Nato a VICENZA (VI) il 16/09/1975
Codice fiscale: BNTMTT75P16L840S
residenza
ARCUGNANO (VI)
VIA CENGE 58 CAP 36057

carica

titolare firmatario

4 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	07/02/2000
Attività esercitata	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI.

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 07/02/2000

attività' esercitata nella sede

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI.

**classificazione ATECORI 2007
dell'attività**
(classificazione desunta dall'attività
dichiarata)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: primaria Albo Artigiani

Data inizio: 07/02/2000

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021

(Dati rilevati al 30/09/2021)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	0	0	0	0
Indipendenti	1	1	1	1
Totale	1	1	1	1

**Addetti nel comune di
ARCUGNANO (VI)**
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	0	0	0	0
Indipendenti	1	1	1	1
Totale	1	1	1	1

Albi e Ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero: 83401
Provincia: VI
Data domanda/accertamento: 24/02/2000
Data delibera: 27/03/2000

attività

Data inizio attività: 07/02/2000

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Abilitazioni

**abilitazioni per gli impianti D.M.
37/2008**

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) Lettera A

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Limitatamente a: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Provincia: VI

Data accertamento: 27/02/1997

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

5 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

02/09/2015