

BO.MA.LUX
IMPIANTI ELETTRICI
di BONATO MATTEO

gent.mo sig.
MOSELE CLAUDIO
Via Costa Colonna
36100 VICENZA

INTEGRAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DEL 26/08/2019

POMPA DI IRRIGAZIONE: Si conferma tramite confronto con la ditta produttrice Pedrollo spa e tramite prove strumentali su amperaggio elettrico, caduta di tensione e potenza consumata, l'esito positivo del funzionamento della pompa. Quindi non risulta necessaria la riparazione preventivata precedentemente (350 euro) ma rimangono a carico euro 100,00 per le verifiche effettuate. Il problema del surriscaldamento del cavo di alimentazione , però, è rimasto e crea disturbi pericolosi e contatti nel quadro di comando (si allega foto) pertanto è necessario sostituire completamente il quadro comando. Si preventiva la spesa di euro 400,00.

per un totale iva esclusa **euro 500,00 ==**.

Arcugnano, 07 ottobre 2019

BO.MA.LUX di BONATO MATTEO
Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI)
C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA: 00925410243
Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208
e.mail bomalux@libero.it